

Галузовой И. В.

Филиал государственного унитарного
предприятия СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«СТАВРОПОЛЬКОММУНЭЛЕКТРО»
г. НОВОАЛЕКСАНДРОВСК
- СЕТЕВОЕ ОБОСОБЛЕННОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ЭЛЕКТРОСЕТЬ»
(Филиал ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
«Электросеть» г. Новоалександровск)

Ленина ул., 13, офис 2, Новоалександровск, 356000
Тел/факс: (865-44) 6-69-32 факс: 6-69-32, 6-33-61
e-mail: esck16@yke.ru

№ 405 СК от «03» 07 2019 г.
На № от «03» 07 2019 г.

Вариант
переработки

И. В. Галузова

Главе Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
Сагалаеву С. Ф.

На Ваш исходящий №2002 от 25.06. 2019 г. сообщаем, что для
технологического присоединения магазина по адресу г. Новоалександровск
ул. Победы б/н техническая возможность у филиала ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро» г. Новоалександровск имеется при выполнении
определенных технических условий.

Директор филиала ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро»
г. Новоалександровск

Ю. А. Журавлев

Ю. А. Журавлев

Начальник ПТО
В. И. Дергоусов
6-32-57

Голоскинов О. С.
04.07.2019 г.



№ 901 от 04.07.2019

Государственное унитарное
предприятие
Ставропольского края
"Ставрополькрайводоканал"

Ломоносова ул., д. 25, Ставрополь, 355003
Тел. (8652) 35-94-91, факс (8652) 35-67-41

E-mail: public@skvk.ru

ОКПО 47780755, ОГРН 1022601934630,

ИНН/КПП 2635040105/263550001

Устав " " 2019 г. № 04-08/533-74

На № 40-05/3033 от 02.07.2019 г.

Исполняющему обязанности главы
администрации Новоалександровского
городского округа, заместителю главы
администрации – начальнику
территориального отдела
г. Новоалександровска администрации
Новоалександровского городского
округа

И.В. Картишко

Техническому директору ПТП
Новоалександровское филиала
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» –
«Центральный»

И.В. Гридчину

**Технические условия на подключение
к системе водоснабжения**

Наименование объекта: «Магазин»

Место расположения объекта: г. Новоалександровск, ул. Победы, б/н

Кадастровый номер земельного участка: 26:04:171026:273

Заказчик (наименование организации, ФИО): Администрация Новоалександровского
городского округа Ставропольского края

Площадь земельного участка – 9 м²

1. Предельная свободная мощность существующих водопроводных сетей – 1,0 м³/сут.
2. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения к сети водоснабжения – 1,0 м³/сут.
3. Срок подключения объекта капитального строительства определяется договором о подключении с правообладателем земельного участка.
4. Срок действия технических условий 3 года со дня их выдачи.
5. Для проектирования и строительства сети водоснабжения объекта капитального строительства правообладателю земельного участка необходимо обратиться в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» с заявлением и требуемыми приложениями в соответствии с п. 8 «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 для получения технических условий на подключение проектируемого объекта к системе водоснабжения ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

6. Информация о плате за подключение объекта.

Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения указывается в договоре о подключении и рассчитывается ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по формуле 50 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э) на основе двух ставок тарифов – ставки тарифа за подключаемую нагрузку сети и ставки тарифа за протяженность сети,

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Вход. № 5795
11.07.2019 20.10.19

утвержденных постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19.12.2018 № 58, с учетом подключаемой нагрузки абонента и протяженности создаваемой сети от точки подключения к сетям ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» до земельного участка абонента.

Окончательная стоимость работ по подключению объекта к сетям водоснабжения определяется расчетом с учетом объема водопотребления, протяженности, диаметра подводящего водовода и прописывается в договоре на подключение (технологическое присоединение).

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с п. 7 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и п. 1 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, технические условия предоставляются на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и др.) (Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ – пункт 10 статья 1).


Выдача технических условий на подключение некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и др.) вышеуказанными документами не предусмотрено.

Заместитель генерального директора –
главный инженер



С.А. Аксенков

Маркграф С.И.
Глушкова В.В.
Сулимин Е.Н.
99-27-47(доб.1138)





Акционерное общество «Газпром газораспределение Ставрополь»
(АО «Газпром газораспределение Ставрополь»)

Проспект Кулакова, 1А, г. Ставрополь, РФ, 355029, ОГРН 1022601966551, ИНН 2635014240

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№ТУ0015-000490-01-1 от 24.06.2019

подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

Заявитель: АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Наименование объекта: Магазин

Месторасположение объекта: 356000, Ставропольский край, Новоалександровский р-н,
Новоалександровск г, Победы ул, дом № б/н

Кадастровый номер: 26:04:171026:273

Максимальный часовой расход газа: 4,64 н.м3/час.,

Источник газоснабжения: АГРС г.Новоалександровск Выход: г.Новоалександровск (1)

Сроки подключения (технологического присоединения): будут определены при заключении договора
о подключении

Срок действия технических условий: 70 дней

Особые требования

Данные технические условия не являются основанием для проектирования и строительства системы
газораспределения и (или) газопотребления.

Для заключения договора на подключение необходимо направить заявку о подключении
(технологическом присоединении) в АО «Новоалександровскрайгаз».

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией,
предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314.

Заместитель генерального директора - главный
инженер

А. А. Александров

Исполнитель:

Акопян И.Х. Тел.: (86544) 64272

Шумей В.В. Тел.: (8652) 951-727



Копия
20.06.2019