



РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» -
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО»
356140, Ставропольский край,
г. Изобильный, Промзона Энергетиков, 1;
тел.: (86545) 2-45-82, факс: (86545) 2-48-76;
e-mail: nes@stv.rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

НОВОТРОИЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

№ МР8/СЭФ/НЭС.01/ 394 «30» 06 2022 г.

На № 1720 «14» 06 2022 г.

Главе Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края

С.Ф. Сагалаеву

О возможности предоставления
технических условий

Уважаемый Сергей Федорович!

Изучив Ваш запрос о подключении объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке категории «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 26:04:020205:469, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, в границах МО ст. Расшеватской, площадью 951 кв.м, с видом разрешенного использования – склад (код вида 6.9), к сетям инженерно-технического обеспечения поясняю следующее.

В целях обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрической сети выделена в отдельную услугу электросетевых компаний, закреплена законодательно и осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами (Федеральным Законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ред. от 28.06.2021), Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (ред. от 28.12.2021), Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (ред. от 29.12.2021).

Ближайшая сеть на земельный участок, указанный в обращении, ВЛ-0,4 кВ от ТП-1/181 Ф-2, опора № 5 от границы участка. Сведения о содержании ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны с особыми условиями использования территории включены в единый государственный реестр объектов РФ: п.8,9 правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 (ред. от 21.12.2018). В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства класса напряжения от 1-20 кВ - 10 м (для линий с самонесущими или изолированным проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

Учитывая важность данного вопроса, сообщая, что плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не

более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Вопрос о технологическом присоединении юридических и физических лиц, может быть определен после подачи ими заявки на оказание услуги по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства «Ставропольэнерго».

Для определения технической возможности и точки подключения к электрической сети, в каждом конкретном случае необходимо организовать выезд представителей районных электрических сетей на объекты капитального строительства.

Исполняющий
обязанности начальника



С.И. Бабенко

Остапенко О.В.
(86545) 25740